

附件 2

2021 年部分重点工业产品专项监督检查不合格产品汇总表

序号	样品名称	标称生产企业	销售单位	所在市、县	商标	样品规格型号	判定	不合格项	备注
1	配电箱	乐清市翰帆电器有限公司	银川市兴庆区诚和瑞五金经营部	银川市兴庆区	/	DPX	不合格	电击防护和保护电路完整性、绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常热和着火的验证	
2	配电箱	浙江港能电力科技有限公司 宁夏银凤电力科技有限公司	中卫市龙和电气经销部	中卫市	/	JXF	不合格	电击防护和保护电路完整性	
3	配电箱	固原凯瑞电力设备有限公司	固原凯瑞电力设备有限公司	固原市经济开发区	/	DBX	不合格	电击防护和保护电路完整性、绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常热和着火的验证	
4	电缆桥架	银川市义恒和电缆桥架有限公司	银川市义恒和电缆桥架有限公司	贺兰县	/	XQJ 200×100	不合格	标志与铭牌、板材厚度	
5	镀锌电缆桥架	银川市义恒和电缆桥架有限公司	银川市义恒和电缆桥架有限公司	贺兰县	/	XQJ 200×150	不合格	铭牌与标志、尺寸精度检查、表面防护层厚度检查	
6	电缆桥架	河北百著金属制品有限公司	中卫市一凡电料销售部	中卫市	/	100×50 mm	不合格	板材厚度、铭牌与标志	
7	电控配用电线桥架	固原凯瑞电力设备有限公司	固原凯瑞电力设备有限公司	固原市经济开发区	/	200mm×100mm	不合格	板材厚度、铭牌与标志、表面防护层厚度检查	
8	电缆桥架	霸州市欧德威金属制品有限公司	灵武市全方位电气经销部	灵武市	ODS+图案	100×50mm, 2m/根	不合格	铭牌与标志、板材厚度	
9	软体家具 棕纤维弹性床垫	永宁县望远镇金宝床垫厂	永宁县望远镇金宝床垫厂	永宁县	/	1350×2000×50 (mm)	不合格	耐久性	
10	办公桌	宁夏江华盛家具制造	宁夏江华盛家具	永宁县	/	1400×700×760	不合格	甲醛项	